

## Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

### Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: [mpfo@katved.hu](mailto:mpfo@katved.hu)

**Szám:** 600-408/2010.

**Tárgy:** forgalomba hozatali engedély

**Ügyintéző:** Ambrus István tű. őrnagy

**Telefon:** 469-4212

## H A T Á R O Z A T

A Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) kérelmére, az általa gyártott **GRAVISS** (verzió szám: graviss\_v1\_2010), **MM8000** (verzió szám: mm8000\_v1\_2010), **TOPSYS** (verzió szám: topsys\_v1\_2010) **tűzjelző központok grafikus megjelenítő és kezelő szoftverek** forgalmazását és alkalmazását:

## E N G E D É L Y E Z E M,

az alábbi kikötésekkel:

- a szoftverek magyar nyelvű ismertetőjét, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2015. április 30-ig érvényes.
- Az engedély meghosszabbítását az érvényességi idő lejártá előtt legalább két hónappal kell kezdeményezni.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismételhető bírság róható ki.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Önkormányzati Miniszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A kérelmező kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, tűzjelző központok grafikus megjelenítő és kezelő szoftverek forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A tűzjelző központok grafikus megjelenítő szoftverére nemzeti szabvány, vagy más műszaki előírása nincs. A kérelmező a SZIE YMÉK Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet 818-03/2010 számú vizsgálati jegyzőkönyvének benyújtásával igazolta, hogy a rendszert a rendelkező részben meghatározott feltételekkel tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv alapján a termék kielégíti a biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.


A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (2) bekezdése a) pontja határozza meg. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2010. április 20.



Csuba Bendegúz tű. ezredes  
főosztályvezető távollétében

  
**Bellus László tű. alezredes**  
főosztályvezető-helyettes